

施設の安全確認チェック表

(S-01)2026/4/10 版

各項目をチェックして、「ある」または「ない」に○をつける。

「★危険」が 1 つでも「ある」に○がある場合

→ 避難所として使用不可。安全確認を中断し、建物を離れる。

区分	① 建物周辺や建物全体の確認		
★危険	建物周囲の地面に亀裂がある	ある	ない
★危険	周囲の建物が倒れてきそう	ある	ない
★危険	建物の一部が崩れている/つぶれて形が変わっている	ある	ない
★危険	建物が傾いている/沈んでいる	ある	ない
★危険	壁や柱に大きなひび割れ・亀裂がある	ある	ない
★危険	鉄骨の骨組みが壊れている/変形している	ある	ない
★危険	出入り口の扉が開閉できない箇所が複数ある	ある	ない
区分	② 建物内部・ 上部の確認（落下物）		
★危険	天井が落下している/落下しそう	ある	ない
	照明器具が落下している/落下しそう	ある	ない
	吊り下げ式バスケットゴールが落下している/落下しそう	ある	ない
	窓ガラス・窓枠の破損/落下しそう	ある	ない

次のページへ

区分	③建物内部・床面の確認		
★危険	床の陥没がある	ある	ない
	窓ガラスの飛散がある	ある	ない
	建物敷地内で浸水が発生している	ある	ない
区分	④ 建物内部・側面の確認		
★危険	壁に大きな破損・ひび割れがある	ある	ない
	壁の剥離がある	ある	ない
	屋内の備品が転倒している/転倒しそう	ある	ない

【判定】

- 「★危険」が1つでも「ある」に○がある場合
→ **避難所として使用不可**。安全確認を中断し、建物を離れる。
- 上記以外で「ある」がある → **危険箇所を避けて使用可か判断**
- すべて「ない」 → **利用可能**

【松戸市災害対策本部への報告】

- 避難所として使用可能ならば、避難所を開設する。
- 直行職員や施設管理者、避難所運営委員会が松戸市(六実支所)へ建物の状況と、開設可否を伝える。